

**CUADRO N° 7.1  
CRONOGRAMA BASE**

**SERVICIO DE:**  
**CODIGO:**  
**CRONOGRAMA BASE**  
**(En UF, sin IVA)**

**Pucón**  
**SC 09-34**

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) <sup>2</sup>	Cronograma Ajustado (Enero 2022)		Observación
				Año de Inicio	Año de Término	
Producción	Obra 1	Campaña de aforos	200	2020	sept-20	
Producción	Obra 2	Estudio con análisis de campaña de aforos	50	2020	2020	
Distribución	Obra 3	Habilitación de nuevo estanque V=1.000 m3	3.000	2020	2020	
Distribución	Obra 4	Renovación red AP L=419 m	1.839	2020	2020	
Recolección	Obra 5	Renovación de red AS L=308 m	2.512	2020	2020	
Distribución	Obra 6	Renovación red AP L=419 m	1.839	2021	2021	
Recolección	Obra 7	Renovación de red AS L=308 m	2.512	2021	2021	
Distribución	Obra 8	Renovación red AP L=0 m	0	2022	2022	
Recolección	Obra 9	Renovación de red AS L=53 m	424	2022	2022	
Distribución	Obra 10	Renovación red AP L=0 m	0	2023	2023	Se modifica cantidad a renovar y monto de inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022
Recolección	Obra 11	Renovación de red AS L=300 m	2.400	2023	2023	Se modifica cantidad a renovar y monto de inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022
Distribución	Obra 12	Renovación red AP L=419 m	1.839	2024	2024	
Recolección	Obra 13	Renovación de red AS L=308 m	2.512	2024	2024	
Distribución	Obra 14	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=419 m (2025-2034)	18.390	2025	2034	
Recolección	Obra 15	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=308 m (2025-2034)	25.120	2025	2034	
Recolección	Obra 16	Aumento capacidad PEAS Los Arrayanes a Q= 36,5 l/s aprox.	1.000	2025	2025	
Distribución	Obra 17	Aumento de capacidad volumen de regulación en 500 m3 aprox.	1.000	2027	2027	
Disposición	Obra 18	Aumento capacidad PEAS Colo Colo a Q= 107 l/s aprox.	500	2033	2033	
<b>TOTAL</b>			<b>65.137</b>			

**Nota:** Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

  
\_\_\_\_\_  
**Salvador Villarino Krumm**  
Gerente General  
Aguas Araucanía S.A.

